

ZENIA HÔTEL & SPA - PROVILLE

Laboratoire mandaté par l'ARS:
EUROFINS

BASSIN ZENIA

Eau conforme au
moment du
prélèvement

Date de Prélèvement : 31/08/2021


Paramètres bactériologiques	Exigences de qualité	Unités	Résultats
Coliformes totaux	<10	n/(100mL)	0
Escherichia coli	0	n/(100mL)	0
Germes revivifiables à 36°C	<100	n/mL	19
Pseudomonas aeruginosa	0	n/(100mL)	0
Staphylocoques pathogènes	0	n/(100mL)	0
Paramètres physico-chimiques	Exigences de qualité	Unités	Résultats
Chlorures	≤ 1000,00	mg/L	271,00
Chlore combiné	≤ 0,60	mg(Cl ₂)/L	0,29
Chlore libre		mg(Cl ₂)/L	1,76
Chlore libre actif	0,40 ≤ -- ≤ 1,40	mg(Cl ₂)/L	1,19
Chlore total		mg(Cl ₂)/L	2,05
Carbone Organique Total	(≤ 5,0)	mg(C)/L	3,90
pH	6,90 ≤ -- ≤ 7,70	unité pH	7,10
Température		°C	29,00
Transparence			Bonne

Historique des précédents prélèvements :

BASSIN ZENIA

	Conformité bactériologique	Conformité physico-chimique
08/07/2021	Conforme	Conforme
02/07/2021	Non conforme	Non conforme

Pour le Préfet du Nord et par délégation,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,



Géraldine JACOB